SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 22146330

Uppdragsgivare

Kumla Kommun
Tekniska, Gatuavdelningen

692 80 KUMLA

Avser

Dricksvattenkontroll		***Dricksvatten för allmän förbrukning***	
Anläggning	: Blacksta VV Utg Drv	Desinfektion	: Klorering
Provplats	: Dricksvatten		
Analysomfattning	: Mikrobiologisk		

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2022-04-21	Ankomstdatum	: 2022-04-21
Provtagningstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 2130
Temperatur vid provtagning	: 7.2 °C	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2022-04-21
Provtagare			
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 0		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		
Fakturareferens	: ZZTEKVAV1		
Projektkod	: Drv		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS028212-1/94 MF	Aktinomyceter	< 10		cfu/100ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	20		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	< 1		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Jäst	< 10		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	< 1		cfu/100ml
SS028192-1	Mikrosvamp 25°C	< 10		cfu/100ml
SS028192-1	Mögelsvamp	< 10		cfu/100ml
SS-EN ISO 14189:2016	Pres Clostridium perfringens	< 1		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, ej påvisade.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se sgs.com/analytics-se.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 22146330

Uppdragsgivare

Kumla Kommun
Tekniska, Gatuavdelningen

692 80 KUMLA

Avser

Dricksvattenkontroll — ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Anläggning	: Blacksta VV Utg Drv	Desinfektion	: Klorering
Provplats	: Dricksvatten		
Analysomfattning	: Mikrobiologisk		

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2022-04-21	Ankomstdatum	: 2022-04-21
Provtagningstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 2130
Temperatur vid provtagning	: 7.2 °C	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2022-04-21
Provtagare			
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	: 0		
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	: 1		
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	: 0		
Fakturareferens	: ZZTEKVAV1		
Projektkod	: Drv		

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2022-04-29
Rapporten har granskats och godkänts av

Joakim Bern
Analysansvarig
Kontrollnr 6972 7981 6856 3766

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.