



## ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006  
ISO/IEC 17025

## RAPPORT

Sida 1 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

## Rapport Nr 15338256

Uppdragsgivare

Kumla Kommun

Tekniska, Gatuvärdningen



692 80 KUMLA

## Avser

**Dricksvattenkontroll****Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Blacksta VV Utg Drv  
Provplats : Dricksvatten  
Analysomfattning : Kemisk

**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2015-10-21	Ankomstdatum	: 2015-10-21
Provtagningsstidpunkt	: 0940	Ankomsttidpunkt	: 2120
Temperatur vid provtagning	: 12.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
Provtagare	: Jesper L		
Provtagningsplats	: -		
forts provtagningsplats	: -		
Provets märkning	: -		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 0		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

**Analysresultat**

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-3	Turbiditet FNU	0.12	±0.02	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	±0.8	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25° C	23.6	±1.18	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20° C	8.2	±0.2	
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO3	94	±9.4	mg/l
fd SS028118-1	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	1.6	±0.24	mg/l
SS-EN ISO 11732,mod	Ammoniumkväve, NH4-N	< 0.01	±0.003	mg/l
beräknad	Ammonium, NH4	< 0.02	±0.006	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO3-N	< 0.05	±0.045	mg/l
beräknad	Nitrat, NO3	< 0.3	±0.06	mg/l
SS-EN ISO 13395-1 mod	Nitritkväve, NO2-N	0.0018	±0.0003	mg/l
beräknad	Nitrit, NO2	0.006	±0.001	mg/l
Beräknad	Summa NO3/50 + NO2/0.5	< 0.02		
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.34	±0.051	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	18	±2.7	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO4	11	±1.7	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Aluminium, Al	< 0.03	±0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Järn, Fe	< 0.02	±0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Kalcium, Ca	36	±3.6	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Kalium, K	< 2	±0.8	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Koppar, Cu	< 0.02	±0.006	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Magnesium, Mg	1.9	±0.19	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)



## ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



1006  
ISO/IEC 17025



## RAPPORT

Sida 2 (2)

utfärdad av ackrediterat laboratorium  
REPORT issued by an Accredited Laboratory

## Rapport Nr 15338256

Uppdragsgivare

Kumla Kommun  
Tekniska, Gatuavdelningen

692 80 KUMLA

## Avser

**Dricksvattenkontroll****Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Blacksta VV Utg Drv  
Provplats : Dricksvatten  
Analysomfattning : Kemisk

**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2015-10-21	Ankomstdatum	: 2015-10-21
Provtagningsstidpunkt	: 0940	Ankomsttidpunkt	: 2120
Temperatur vid provtagning	: 12.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
Provtagare	: Jesper L		
Provtagningsplats	: -		
forts provtagningsplats	: -		
Provets märkning	: -		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 0		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

**Analysresultat**

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 11885-2:2009	Mangan, Mn	0.02	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009	Natrium, Na	7.2	± 1.1	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	5.4	± 0.81	°dH
SS-EN ISO 15681-2:2005	Fosfor total, P	0.012	± 0.0018	mg/l

**Bedömning**

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

**Kommentar**

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten.

För mer information, se [www.alcontrol.se](http://www.alcontrol.se).

Linköping 2015-10-29

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Larsson  
Analysansvarig

Kontrollnr 4384 4168 6062 1275

Kopia sänds till

Orkla Foods Sverige AB, Kvalitets support  
HALLSBERGS KOMMUN, Miljö- o Byggnämnings VA  
Kumla Kommun, Miljöavdelningen